

令和5年度（2023） 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2に基づき、維持管理に関する情報を公表いたします。

1. 処分した一般廃棄物（可燃ごみ）の量 ■規則 第4条の5の2第1項第1号 イ 関係

区分	月 単位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
		焼却量	1号炉 t	2,781.77	2,882.69	819.89	2,628.52	2,874.23	2,661.77	309.12	2,017.49	1,943.84	1,087.08	
	2号炉 t	0.00	1,142.80	2,839.53	2,730.39	855.39	2,749.58	2,867.75	1,661.03	1,207.58	2,757.92	2,311.55	913.32	22,036.84
合計焼却量	t	2,781.77	4,025.49	3,659.42	5,358.91	3,729.62	5,411.35	3,176.87	3,678.52	3,151.42	3,845.00	4,613.78	3,595.22	47,027.37

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(すべて日平均値の月平均値) ■規則 第4条の5第1項第2号 ト、リ、ラ 関係

項目	月 単位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度平均
		燃焼室中の燃焼ガス温度	1号炉 °C	914	914	898	902	912	901	915	914	927	920	
	2号炉 °C	-	902	897	897	892	890	898	898	908	909	898	899	899
集じん機に流入する燃焼ガス温度	1号炉 °C	159	160	158	159	159	158	163	163	164	163	158	162	160
	2号炉 °C	-	161	161	160	159	159	161	160	164	165	161	160	161
排ガス中のCO濃度	1号炉 ppm	6	6	6	7	6	6	8	6	6	5	5	5	6
	2号炉 ppm	-	8	8	8	9	9	7	7	8	6	6	7	7
備考		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日 ■規則 第4条の6第1項第2号 ヌ 関係

項目	1号炉		2号炉	
	冷却設備	工場稼働中は自動で行われます。		工場稼働中は自動で行われます。
排ガス処理設備	工場稼働中は自動で行われます。		工場稼働中は自動で行われます。	

4. ばい煙量又はばい煙濃度測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区分	法規制値	単位	1号炉						2号炉					
			1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガスを採取した年月日			R5.5.24	R5.7.19	R5.9.13	R5.11.6	R6.1.26	R6.2.14	R5.6.6	R5.7.20	R5.9.14	R5.11.7	R6.1.29	R6.2.15
結果が得られた年月日			R5.6.16	R5.8.3	R5.10.6	R5.11.20	R6.2.21	R6.3.6	R5.6.26	R5.8.3	R5.10.6	R5.11.20	R6.2.21	R6.3.6
ばいじん濃度	0.04以下	g/m <sup>3</sup> N	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
塩化水素濃度	700以下	mg/m <sup>3</sup> N	6	7未満	9	14	37	7未満	11	20	13	13	22	8
窒素酸化物濃度	250以下	ppm	34	30	31	30	26	26	28	30	26	35	31	28
硫黄酸化物濃度	K値による 排出基準	m <sup>3</sup> N/h	85	85	85	84	80	82	86	87	84	85	85	81
	測定値	m <sup>3</sup> N/h	0.18未満	1未満	0.18未満	0.16未満	0.16未満	0.17未満	0.19未満	0.19未満	0.17未満	0.19未満	0.18未満	0.16未満

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区分	法規制値	単位	1号炉				2号炉			
			1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスを採取した年月日			R5.5.24	R5.9.13	R5.11.6	R6.2.14	R5.6.6	R5.9.14	R5.11.7	R6.2.15
結果が得られた年月日			R5.6.12	R5.10.10	R5.12.6	R6.3.8	R5.6.27	R5.10.10	R5.12.6	R6.3.8
排ガス中のダイオキシン類濃度	0.1以下	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.0030	0.0010	0.0012	0.0011	0.0042	0.0015	0.0023	0.018

【検査項目等の説明】

- ばいじん濃度 : 物の焼却とともに発生する。このうち、すす、完全に燃焼した灰分、燃焼ならびに熱分解による固形粒子をいう。
- 塩化水素濃度 : 塩化ビニル樹脂等の燃焼の際に発生し、刺激臭を有する無色の気体である。自然界では火山活動等で発生する。
- 窒素酸化物濃度 : 石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源は工場、自動車、家庭の厨房施設等多種多様である。
- 硫黄酸化物濃度 : 石油や石炭を燃やすとそれらに含まれている硫黄分が酸素と結合して発生する。天然には、火山温泉等に存在する。
- ダイオキシン類 : 塩素、酸素、炭素、水素の存在下で、ものが燃焼するとき発生する有機化合物である。ごみ焼却、タバコの煙、自動車の排気ガス、野焼きのほか様々な発生源から副生成物として発生する。